

Kenmerk : 209022023  
Datum : 28 november 2023  
Verzonden op : 28 november 2023

Onderwerp : **ontwerp omgevingsvergunning**

Op 26 mei 2023 ontvingen wij van vd Weerd v.o.f., Zijlweg 29, 8196 KK te Welsum, een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestbassin, met de activiteit:

1. het bouwen van een bouwwerk
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

op het perceel: Erveweg (naast nummer) 7a te Welsum, kadastraal bekend: gemeente Olst, sectie G, nummer 2288.

### Ontwerp besluit

Wij zijn voornemens, gelet op artikel 2.1, lid 1, onder a, c en e, 2.10, 2.12, lid 1, onder a, sub 3<sup>o</sup> en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: WABO), de omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen voor de activiteiten:

1. het bouwen van een bouwwerk
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

Onderdeel van het besluit vormen:

- een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3<sup>o</sup>, van de Wabo.

### Procedure

Op deze aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.10, Wabo). De aanvraag is beoordeeld aan artikel 2.10 en 2.12, lid 1, onder a, sub 2<sup>o</sup> en 2.14 van de Wabo. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), de Ministeriele regeling omgevingsrecht, het bestemmingsplan, de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, de Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 2012 en het Bouwbesluit 2012. Vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan "Buitengebied Olst-Wijhe" wordt de aanvraag omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan.

### Bijgevoegde documenten


De volgende gewaarmerkte documenten maken onderdeel van het besluit:

Datum ontvangst	Documentnummer	Bestand
26-5-2023	801620585257604	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095646427_Ruimtelijke_toelichting.DEF.pdf
26-5-2023	259167854202821	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095673980_Bijlage_1_-_kaart_perceelen.pdf
26-5-2023	060511587884991	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095727652_bijlage_2_-_foto_s_plangebied.pdf
26-5-2023	268602066440773	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095838595_Bijlage_6_-_NH3_uit_dierlijke_mest_en_kunstmest_1990-2008_NEMA_Van_Bruggen_et_al_2011.pdf
26-5-2023	594320246046816	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095856235_Bijlage_7_-_Tabel-5-Forfataire-stikstof-en-fosfaatgehalten-in-dierlijke-mest-2018.pdf
26-5-2023	421032681364907	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095871525_Bijlage_8_-_Notitie-mestsilos.pdf
26-5-2023	565311952469199	OLST-WIJIHE\202305\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1685095954249_papierenformulier.pdf
26-6-2023	835818655610258	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687778353993_Bijlage_4_-_AERIUS_berekening_V2.pdf
26-6-2023	882032221536143	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687778388122_Bijlage_5_-_motivatie_AERIUS_berekening_V2.pdf
26-6-2023	169074384657441	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687778413523_Bijlage_10_-_situatietekening_mestzak.pdf
26-6-2023	515043252663955	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687778448919_Bijlage_11_-_Komo_attest_Albers_Alligator.pdf
26-6-2023	655097258007304	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\Bijlage_4_-_AERIUS_berekening_V2-26-6-2023.pdf
27-6-2023	250397549904469	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687872533138_Ruimtelijke_toelichting.DEF_27-06-2023.pdf
27-6-2023	427916491653304	OLST-WIJIHE\202306\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1687872561141_Bijlage_3_-_Landschappelijke_inpassing_V2.pdf
18-7-2023	415727304260737	OLST-WIJIHE\202307\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1689667311011_M2023106_Van_der_Weerd_Welsum_BEOORDELING_FOLIEBASSINS_-_MESTZAKKEN.pdf
8-8-2023	806283327439907	OLST-WIJIHE\202308\GFO_ZAKEN\6278549\Tekening_dwarsdoorsnede_en_plattegrond_bestaande_mestzak-8-8-2023.pdf
8-8-2023	971617195539193	OLST-WIJIHE\202308\GFO_ZAKEN\6278549\Bijlage_9_-_Plattegrondtekening_mestzak-8-8-2023.pdf
26-9-2023	964622178296389	OLST-WIJIHE\202309\GFO_ZAKEN\6278549\7827213_1695709291077_inrichtingstekening_versie_26-09-2023.pdf

### Zienschijven en adviezen

De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage gelegd. Binnen zes weken na start van de ter inzage termijn kunnen zienschijven tegen of adviezen over de ontwerpvergunning worden ingediend.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe,  
namens deze,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Hanjo de Vries  
Medewerker Vergunningverlening WABO

## **Activiteit: het bouwen van een bouwwerk**

### **Overwegingen**

Bij nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

### **Overwegingen**

Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

Bestemmingsplan:

- De aanvraag is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe" en heeft daarin de bestemmingen "Agrarisch" (artikel 3) en de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie – 1" (artikel 30). De aanvraag is in strijd met de bestemming omdat op de voor "Agrarisch" aangewezen gronden geldt dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming mogen worden gebouwd.
- De mestbassin wordt buiten het bouwvlak gebouwd.

Wabo:

- De aanvraag komt op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3<sup>o</sup>, van de Wabo in aanmerking voor verlening van de omgevingsvergunning, zie hiervoor de ruimtelijke onderbouwing welke onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit:

- Op 3 oktober 2023 is de aanvraag beoordeeld door de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. De aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit 2012:

- De aanvraag voldoet aan de regels van het Bouwbesluit.

Bouwverordening gemeente Olst-Wijhe 2012:

- De aanvraag voldoet aan de gemeentelijke Bouwverordening.

### **Voorschriften**

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- U stelt ons tenminste twee werkdagen voor de aanvang van bouwwerkzaamheden hiervan in kennis.
- Op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden stelt u ons hiervan in kennis.  
*U kunt de melding van aanvang en oplevering van het werk doen:*
  - a. via ons klantcontactcentrum (KCC) te bereiken via 14 0570 of;*
  - b. via email [gemeente@olst-wijhe.nl](mailto:gemeente@olst-wijhe.nl) onder vermelding van het bouwadres.*
- Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als de gemeente niet in kennis is gesteld van de beëindiging van de werkzaamheden.
- De vergunning is altijd aanwezig op de bouwplaats.
- De bouwplaats is tijdens de bouw op een doeltreffende wijze afgesloten, zodat deze niet voor onbevoegden toegankelijk is.
- De vrijkomende grond mag, omdat deze slechts in beperkte mate is verontreinigd, op de bouwlocatie worden verwerkt. Als de grond van de locatie wordt afgevoerd, dient de kwaliteit hiervan worden bepaald en conform deze kwaliteit elders worden toegepast. Vijf werkdagen voor afvoer van de grond moet het afvoeren er van worden gemeld via het meldpunt bodemkwaliteit of bij het team Leefomgeving. Hierbij moet worden aangetoond dat het grondtransport op de wettelijk voorgeschreven wijze plaats vindt, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

- Op grond van het Bouwbesluit 2012 en bij ministeriele regeling geldt dat bouw- en sloopafval ten minste gescheiden is in de volgende fracties:
    - als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
    - steenachtig sloopafval;
    - gipsblokken en gipsmateriaal;
    - bitumineuze dakbedekking;
    - teerhoudende dakbedekking;
    - teerhoudend asfalt
    - niet-teerhoudend asfalt;
    - dakgrind;
    - overig afval;
- en zodanig wordt opgeslagen en afgevoerd dat er geen risico's voor het milieu ontstaan.

**Activiteit: *Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan,***

Ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestbassin, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De ruimtelijke onderbouwing met bijlagen en toelichting zijn als bijlage(n) bij dit besluit gevoegd.

**Activiteit: *het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk***

Wij besluit, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, (de Wet milieubeheer (Wm) aan vd Weerd v.o.f. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het oprichten van een mestbassin en een mestzak. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier;
- Aanvullende gegevens d.d. 26-06-2023;
- Inrichtingstekening 26-09-2023;
- Bijlage 11 – Komo attest Alber Alligator d.d. 26-06-2023;
- M2023106 BEOORDELING FOLIEBASSINS - MESTZAKKEN - 18-7-2023.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Agrarische voorschriften.....</b>	<b>9</b>
1.1	Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen .....	9
1.2	De uitvoering van een mestbassin.....	9
<b>2</b>	<b>Bodem.....</b>	<b>10</b>
2.1	Doelvoorschriften.....	10
<b>3</b>	<b>Geluid .....</b>	<b>10</b>
3.1	Geluidsniveaus.....	10
3.2	Algemeen.....	11
<b>1.</b>	<b>Procedurele aspecten .....</b>	<b>13</b>
1.1.	Huidige vergunnings situatie.....	13
1.2.	Vergunningplicht .....	13
1.3.	Bevoegd gezag.....	13
1.4.	Coördinatie met de Waterwet.....	13
<b>2.</b>	<b>M.e.r-beoordelingsbesluit.....</b>	<b>14</b>
<b>3.</b>	<b>Toetsingskader Milieu .....</b>	<b>16</b>
3.1.	Inleiding.....	16
3.2.	Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie .....	16
3.3.	Activiteitenbesluit .....	16
<b>4.</b>	<b>Mestbassin .....</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>bodem .....</b>	<b>17</b>
5.1.	Activiteitenbesluit .....	17
<b>6.</b>	<b>Bodem.....</b>	<b>17</b>
6.1.	Activiteitenbesluit .....	17
6.2.	Het kader voor de bescherming van de bodem .....	17
6.3.	De bodembedreigende activiteiten .....	17
6.4.	Beoordeling en conclusie .....	17
6.5.	Nulsituatieonderzoek .....	17
6.6.	Beoordeling en conclusie .....	17
<b>7.</b>	<b>geluid .....</b>	<b>18</b>
7.1.	Toetsingskader.....	18
7.2.	Representatieve bedrijfssituatie (RBS) .....	18
7.3.	Beoordelingspunten.....	18
7.4.	Geluidsbelasting.....	18
7.5.	Afweging .....	18
7.6.	Voorschriften.....	18
7.7.	Maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ).....	19
<b>8.</b>	<b>CONCLUSIE .....</b>	<b>19</b>

# **Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht**

**VOORSCHRIFTEN MILIEU**



# **1 AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN**

## **1.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen**

- 1.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 1.1.2 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 1.1.3 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 1.1.4 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

## **1.2 De uitvoering van een mestbassin**

- 1.2.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.
- 1.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 1.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.2.5 Een mestbassin en een afdekking, die zijn opgericht voor 1 januari 2013, moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.
- 1.2.6 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vorige voorschrift, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.
- 1.2.7 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins

plaats.

Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig. Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

1.2.8 Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig. Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

1.2.9 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

## **2 BODEM**

### **2.1 Doelvoorschriften**

2.1.1 Het bodemrisico van ter plaatse van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

## **3 GELUID**

### **3.1 Geluidsniveaus**

3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>A</sub>,L<sub>T</sub>). in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van referentiepunten op een afstand van 50 meter van de inrichting niet meer dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

- 3.1.2 Het maximale geluidniveau (LA,max) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van referentiepunten op een afstand van 50 meter van de inrichting niet meer dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
  - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
  - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

## **3.2 Algemeen**

- 3.2.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode vindt plaats op een hoogte van 1,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode vindt plaats op een hoogte van 5 meter.
- 3.2.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.2.3 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 3.2.4 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 3.2.5 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

# **Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht**

## **OVERWEGINGEN ALGEMEEN**

# 1. PROCEDURELE ASPECTEN

## 1.1. Huidige vergunnings situatie

Er is op 15 december 1998 een melding geaccepteerd voor het oprichten van een mestbassin welke voldeed aan de entree-eisen van het Besluit mestbassins milieubeheer.

## 1.2. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
7.	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m<sup>2</sup> of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m<sup>3</sup> (categorie 7.5);

## 1.3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

## 1.4. Coördinatie met de Waterwet

Er is geen sprake van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Coördinatie met de Waterwet is daarom niet aan de orde.

## **2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT**

De voorgenomen activiteit wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

# **Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht**

## **OVERWEGINGEN MILIEU**

### **3. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

#### **3.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### **3.3. Activiteitenbesluit**

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

##### **3.3.1. Melding Activiteitenbesluit**

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

### **4. MESTBASSIN**

Binnen de inrichting zijn twee mestbassins (een mestbassin en een mestzak) aanwezig voor de opslag van drijfmest. De bassins hebben gezamenlijk een oppervlakte van 1.424 m<sup>2</sup> en een inhoud van 3.600 m<sup>3</sup>. Het gaat hier om mestbassins die niet zijn voorzien van een afdekking die als vloer kan functioneren en die geen onderdeel zijn van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding. Omdat het oppervlak groter is dan 750 m<sup>2</sup> en de inhoud groter is dan 2.500 m<sup>3</sup> is op deze mestbassins het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.



## **5. BODEM**

### **5.1. Activiteitenbesluit**

- het vullen van de mestbassins;
- opslag van vloeibare dierlijke mest in mestbassins;
- het uitrijden van mest vanuit de mestbassins;

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

## **6. BODEM**

### **6.1. Activiteitenbesluit**

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Er worden geen activiteiten verricht die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- het opslaan van dierlijke meststoffen die verpomptbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m<sup>2</sup> of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m<sup>3</sup>

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

### **6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

### **6.3. De bodembedreigende activiteiten**

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van dierlijke meststoffen die verpomptbaar zijn in mestbassins.

### **6.4. Beoordeling en conclusie**

Uit de aanvraag blijkt dat voor de bodembedreigende activiteit het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

### **6.5. Nulsituatieonderzoek**

Volgens vaste jurisprudentie (201113207/1/A4) kan er bij de aangevraagde opslagen van worden uitgegaan dat bij naleving van de opgenomen voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zullen worden beïnvloed, zodat een nulsituatie bodemonderzoek niet nodig is.

### **6.6. Beoordeling en conclusie**

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is dit in de voorschriften opgenomen.

## **7. GELUID**

### **7.1. Toetsingskader**

De omgeving van de inrichting en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het best aan bij de typering landelijk gebied uit de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' (hierna: Handreiking). Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT).

De inrichting was voorheen werkzaam onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en kan daarom worden aangemerkt als een bestaande inrichting. Als grenswaarde voor bestaande inrichtingen geldt voor het LAr,LT in beginsel 50 dB(A) [hoofdstuk 4 van de Handreiking].

De maximale geluidniveaus (LA,max) dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 3.2 van de Handreiking. Als richtwaarde wordt hierin 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld. De niveaus moeten in principe beperkt blijven tot 70 dB(A) etmaalwaarde.

Het overzicht van de relevante activiteiten maakt onderdeel uit van de aanvraag.

### **7.2. Representatieve bedrijfssituatie (RBS)**

De voornaamste geluidsbronnen binnen deze inrichting zijn vervoersbewegingen op het terrein van de inrichting (tractoren) en het opzuigen van de mest wanneer die wordt uitgereden. De activiteiten van deze inrichting zijn gebiedseigen en doen geen afbreuk aan het woon- en leefmilieu in de omgeving.

### **7.3. Beoordelingspunten**

De beoordelingspunten zijn gesitueerd ter plaatse van referentiepunten op een afstand van 50 meter vanaf de inrichting, overeenkomstig de bepalingen waaronder de inrichting al werkzaam was onder het Activiteitenbesluit.

### **7.4. Geluidsbelasting**

Op basis van het overzicht van de activiteiten is in voldoende mate aannemelijk dat de geluidsbelasting ter plaatse van de referentiepunten voldoet aan de gestelde richtwaarden.

Maximale geluidsniveaus:

Gezien de afstand van de meest nabij gelegen woningen van derden is zonder meer aannemelijk dat de piekgeluiden, ten gevolge van de activiteiten op de inrichting, ter plaatse van de vergunningsreferentiepunten en de gevels van de meest nabij gelegen woningen van derden altijd ruimschoots zullen voldoen aan de hiervoor gestelde grenswaarden uit de Handreiking.

### **7.5. Afweging**

Na bestuurlijke afweging over het geluid, waarin de belangen van de inrichting en de bescherming van de woonomgeving zorgvuldig zijn gewogen, wordt de geluidsemissie die de inrichting naar de omgeving veroorzaakt op grond van de aanvraag toelaatbaar geacht en daarmee is de inrichting passend in haar omgeving.

### **7.6. Voorschriften**

Ter bescherming van de leefomgeving zijn de geluidsniveaus opgenomen in de voorschriften bij deze vergunning.

De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 140 meter afstand van de inrichting. Gelet op het karakter van de omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor woningen gelegen in een stil landelijk gebied (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd.

#### **7.7. Maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ )**

Ten aanzien van het maximale geluidsniveau wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Deze bedraagt 70 dB(A) etmaalwaarde.

### **8. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.